

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-5146BQ0294

Registration Number
Registriernummer

| | |
|---|--|
| Field of Application <i>Anwendungsbereich</i> | products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i> |
| Distributor <i>Vertreiber</i> | Multibond Sp. z o.o, Sp.k. Aleja Matek Polskich 39, PL-93-337 Łódź |
| Product Category <i>Produktart</i> | greasing and sealing materials: Sealing and jointing materials for screwed joint of gas appliances and gas plants, hardening (5146) |
| Product Description <i>Produktbezeichnung</i> | sealing material for metallic screwed joints in gas appliances, gas equipments and water heating equipments, not allowed in the gas installation according to DVGW-TRGI 2018 |
| Model <i>Modell</i> | Multibond 5325 GAZ |
| Test Reports <i>Prüfberichte</i> | type testing: 20-00213 from 20.07.2020 (EBI) |
| Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i> | DIN EN 751-1 (01.05.1997) |

Date of Expiry / File No. 03.08.2025 / 20-0491-GNU
Ablaufdatum / Aktenzeichen

12.08.2020 Kö C-1/2 *e.d. K. K.*

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

| Type | Technical Data | Remarks |
|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| Typ | Technische Daten | Bemerkungen |
| Multibond 5325 GAZ | class: H | for diameters > DN 10 up to DN 50 |

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

approved for use in coarse metallic threads

not allowed in the gas installation according to DVGW-TRGI 2018